

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-IT.ПБ01.В.02066**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1370213**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **FIRE-INNOV SA**
(наименование и местонахождение заявителя) **1, avenue de la Gare, Luxembourg, L-1611, LUXEMBOURG.**
Тел.: +352-22-00-26-64 факс: +352-46-61-18.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **C.S.I. s.r.l.**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Via Roma 94, 27041 – Casanova Lonati (PV) – Italy.**
Тел.: +39 0385/28.70.70 – 28.70.78 факс: +39 0385/28.70.88.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,**
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Дозаторы пенообразователя «VERCORS» в комплекте с баками дозаторами для хранения пенообразователя, типы и модели в соответствии с техническим описанием ТО 003-CSI-2011**
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **(см.Приложение № 0059414)**
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 5484

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)**

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
8424

ГОСТ Р 53287-2009

«Установки водяного и пенного пожаротушения. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчет о сертификационных испытаниях № 10789 от 01.07.2011 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.**

Акт о результатах анализа состояния производства № 11875/11876/11877/11878/11879/11880/11882 от 01.04.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2012 по 12.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.П. Карпов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ01.В.02066 (обязательная сертификация)

ТР **0059414**
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Стандартные и укороченные дозаторы пенообразователя «VERCORS» устроенные по принципу «трубки Вентури» (ТВ) с диапазоном расходов раствора пенообразователя от 70 л/мин до 11000 л/мин и дозаторы пенообразователя «VERCORS» с использованием регулирующего клапана (РК) с диапазоном расхода раствора пенообразователя от 80 л/мин до 16000 л/мин для дозирования пенообразователя в концентрации 3% и 6%, в том числе с рычажным переключателем концентрации дозирования, в комплекте с одинарными баками-дозаторами для хранения пенообразователя в горизонтальном исполнении вместимостью от 200 л до 15000 л, а также одинарными, сдвоенными и строенными баками-дозаторами для хранения пенообразователя в вертикальном исполнении индивидуальной вместимостью от 25 л до 15000 л, типы и модели в соответствии с техническим описанием ТО 003-CSI-2011



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.П. Карпов